



## Schaltzustände gesteuert durch Auswertung Smartmeter

R1

Geschlossen wenn Einspeisung  $> 500W$

Offen wenn Einspeisung  $< 50W$

R2

Geschlossen wenn Netzbezug  $> 170W$

Offen wenn Netzbezug  $< 50 W$

B3

Geschlossen wenn Batteriespannung  $> 25,6V$

Offen wenn Batteriespannung  $< 25,1V$