



SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion

Verschaltungsübersichten, Stromlaufpläne und Materiallisten

Inhaltsverzeichnis

1	SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion	4
1.1	Aufgabe eines Ersatzstromsystems	4
1.2	Aufbau und Funktion eines Ersatzstromsystems	4
2	Überbrückungszeit und Eigenverbrauchsquote	6
3	Einsatzbedingungen eines Ersatzstromnetzes	8
3.1	Zertifizierungen und Zulassungen	8
3.2	Öffentliches Stromnetz	8
3.3	Leitungsschutzschalter in der Hausverteilung	10
3.4	Umschaltzeiten für elektrische Verbraucher	11
3.5	PV-Wechselrichter für Ersatzstromsysteme mit Sunny Island oder Sunny Boy Storage	11
3.5.1	Geeignete PV-Wechselrichter	11
3.5.2	Maximale AC-Leistung der PV-Wechselrichter	12
3.5.3	Frequenzabhängige Regelung der Wirkleistung am PV-Wechselrichter	13
3.5.4	Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % oder 0 W	13
3.6	Batterien	13
3.6.1	Empfehlungen zur Batteriekapazität	13
3.6.2	Unterstützte Batterien	14
3.6.3	Batterienutzung	15
3.6.3.1	Batterienutzung durch den Sunny Island	15
3.6.3.2	Batterienutzung durch den Sunny Boy Storage	16
3.6.3.3	Batterienutzung durch den Sunny Tripower Smart Energy	18
3.7	Batterie- und Hybrid-Wechselrichter	19
3.7.1	Überlastfähigkeit der Batterie- und Hybrid-Wechselrichter	19
3.7.1.1	Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher beim Sunny Island	19
3.7.1.2	Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher beim Sunny Boy Storage	19
3.7.1.3	Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher beim Sunny Tripower Smart Energy	20
3.7.2	Funktionen des Sunny Boy Storage für das Ersatzstromsystem	21
3.7.3	Funktionen des Sunny Tripower Smart Energy für das Ersatzstromsystem	21
3.8	Kommunikation	22
4	Elektrischer Anschluss	23
4.1	Anschluss von Ersatzstromsystemen mit Sunny Island	23
4.1.1	Umschalteneinrichtung für 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung	23
4.1.2	Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung	24
4.1.3	Umschalteneinrichtung für 3-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung	25
4.1.4	Verschaltungsübersicht für 3-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung	26
4.1.5	Umschalteneinrichtung für 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung	27
4.1.6	Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung	28
4.1.7	Umschalteneinrichtung für 3-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung	29
4.1.8	Verschaltungsübersicht für 3-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung	30
4.2	Anschluss von Ersatzstromsystemen mit Sunny Boy Storage	31
4.2.1	Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung	31
4.2.2	Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung	32
4.3	Anschluss von Ersatzstromsystemen mit Sunny Tripower Smart Energy	33
4.3.1	Verschaltungsübersicht für 3-phasiges Ersatzstromsystem mit optionalem Lastumschalter	33
5	Umschalteneinrichtung	35
5.1	Anforderung der VDE-Anwendungsregel 2510-2	35
5.2	Beschaffung der automatischen Umschalteneinrichtung	35
5.3	Regeln zum elektrischen Anschluss der automatischen Umschalteneinrichtung	36
5.4	Für Ersatzstromsysteme mit Sunny Island: Materiallisten für Umschalteneinrichtungen	37

5.4.1	Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 1-phasigen Ersatzstromsystems mit allpoliger Trennung	37
5.4.2	Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 3-phasigen Ersatzstromsystems mit allpoliger Trennung	40
5.4.3	Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 1-phasigen Ersatzstromsystems ohne allpolige Trennung	43
5.4.4	Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 3-phasigen Ersatzstromsystems ohne allpolige Trennung	45
5.5	Reihenfolge der Schaltvorgänge in der Umschalteneinrichtung	47
5.5.1	Schaltvorgänge in der Umschalteneinrichtung für Sunny Boy Storage	47
5.5.2	Schaltvorgänge in der Umschalteneinrichtung für Sunny Island	48
6	Planung der Montageorte	50
7	Erläuterung verwendeter Begriffe	51

1 SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion

1.1 Aufgabe eines Ersatzstromsystems

Bei jedem Netzausfall trennt sich eine PV-Anlage vom öffentlichen Stromnetz und die am jeweiligen Hausnetz angeschlossenen elektrischen Verbraucher werden nicht mehr mit Energie versorgt.

Ein längerfristiger Netzausfall kann für die Betroffenen gravierende Folgen haben, z. B.:

- Haushalte und Firmen müssten ohne Heizung, Licht, Telefon und Computer auskommen.
- Kühlketten könnten unterbrochen werden.
- In landwirtschaftlichen Betrieben könnten z. B. Stalldurchlüftung und Wärmelampen ausfallen.

Um diese Versorgungslücke zu schließen, können bestehende PV-Anlagen zu Ersatzstromsystemen ausgebaut oder neue Anlagen als Ersatzstromsysteme geplant werden.

Das SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion (Ersatzstromsystem) sorgt dafür, dass bei einem Netzausfall die elektrischen Verbraucher weiter versorgt werden. Dazu trennt eine automatische Umschalteneinrichtung das Hausnetz mit der PV-Anlage vom öffentlichen Stromnetz. Ein Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter bildet daraufhin ein Ersatzstromnetz und die PV-Anlage kann die elektrischen Verbraucher versorgen. Wenn der Energiebedarf der aktiven elektrischen Verbraucher die aktuelle Leistung der PV-Anlage übersteigt, stellt die Batterie die fehlende Energie zur Verfügung.

i Hinweis zur Wirkleistungsbegrenzung auf 0 % oder 0 W

Wenn das SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion mit einer Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % oder 0 W betrieben wird, so steht bei einem Netzausfall keine PV-Energie zu Verfügung (siehe Kapitel 3.5.4, Seite 13).

1.2 Aufbau und Funktion eines Ersatzstromsystems




Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines Ersatzstromsystems mit Batterie-Wechselrichter




Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau eines Ersatzstromsystems mit Hybrid-Wechselrichter bei Netzausfall

Komponenten des SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion

Komponente	Funktion
Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter	Der Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter bildet bei Netzausfall ein Ersatzstromnetz und regelt in diesem Ersatzstromnetz die Energieverteilung. Im Netzparallelbetrieb sorgt der Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter für die Optimierung von Eigenverbrauch oder Eigenversorgung. Folgende Batterie-Wechselrichter werden im Ersatzstromsystem eingesetzt: • Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H • Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0 Folgende Hybrid-Wechselrichter werden im Ersatzstromsystem eingesetzt: • Sunny Tripower 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 Smart Energy In einem 3-phasigen Hausnetz kann ein 1-phasiger Batterie-Wechselrichter nur an 1 Außenleiter angeschlossen werden und damit auch nur 1 Phase auf einen Netzausfall hin überwachen. Wenn der Netzausfall eintritt, werden aber alle Außenleiter des Hausnetzes vom öffentlichen Stromnetz getrennt.
Batterie (nicht grafisch dargestellt)	Die Batterie speichert überschüssige Energie aus der PV-Anlage. Diese Zwischenspeicherung dient im Netzparallelbetrieb zur Optimierung von Eigenverbrauch oder Eigenversorgung und bei Netzausfall zur Versorgung der elektrischen Verbraucher.
Batteriesicherung (nicht grafisch dargestellt)	Beim Einsatz des Sunny Island mit Bleibatterien muss eine Batteriesicherung installiert werden. Die Batteriesicherung sichert als externe DC-Sicherung die Batterieanschlussleitungen des Batterie-Wechselrichters ab. Außerdem ermöglicht die Batteriesicherung das DC-seitige Freischalten des Batterie-Wechselrichters. Lithium-Ionen-Batterien benötigen in der Regel keine externe Batteriesicherung (siehe Dokumentation des Herstellers).

Komponenten der automatischen Umschalteneinrichtung

- i** Beim Sunny Tripower Smart Energy ist die Umschalteneinrichtung im Gerät integriert und muss nicht zusätzlich installiert werden.

Der Aufbau der Umschalteneinrichtung ist abhängig von den länderspezifischen Anforderungen. Daher sind im Folgenden nur die wichtigsten Komponenten einer Umschalteneinrichtung beschrieben.

Komponente	Funktion
Netztrennung	Die Funktionsgruppe Netztrennung ist Teil der Umschalteneinrichtung des Ersatzstromsystems und trennt bei Netzausfall das Ersatzstromnetz vom öffentlichen Stromnetz.
Phasenkopplung (nicht grafisch dargestellt)	Die Phasenkopplung ist eine optionale Funktion für ein 1-phasiges Ersatzstromsystem, das an ein 3-phasiges Hausnetz angeschlossen ist. Bei 1-phasigen Ersatzstromsystemen ist nur 1 Batterie-Wechselrichter an die Umschalteneinrichtung angeschlossen. Ohne Phasenkopplung ist deshalb bei Netztrennung nur 1 Außenleiter des Hausnetzes gegen Netzausfall geschützt, z. B. L1. Die beiden anderen Außenleiter können nicht geschützt werden, z. B. L2 und L3. Die Phasenkopplung ermöglicht bei Netztrennung ein Zusammenschalten der Außenleiter. Dadurch werden auch die beiden anderen Außenleiter mit Spannung versorgt. Das bedeutet, dass bei Netzausfall aus einem 3-phasigen Stromnetz ein 1-phasiges Stromnetz wird. Die Phasenkopplung kann für die Außenleiter L2 und L3 unabhängig eingeschaltet werden.
Erdungseinrichtung	Bei allpoliger Trennung ist die Funktionsgruppe Erdungseinrichtung Teil der Umschalteneinrichtung des Ersatzstromsystems und ermöglicht Schutz bei indirekter Berührung spannungsführender Teile. Dazu verbindet die Erdungseinrichtung im Inselnetzbetrieb Neutralleiter und Schutzterde (Sternpunktterdung).

2 Überbrückungszeit und Eigenverbrauchsquote

Dieses Kapitel beschreibt ein Verfahren, mit dem Sie Überbrückungszeit und Eigenverbrauchsquote für ein SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion abschätzen können. Für die Batteriekapazität wird dabei ein Erfahrungswert eines typischen Ersatzstromsystems angenommen und durch die Abschätzung überprüft. Die im Beispiel angenommenen Werte zum Energiebedarf der elektrischen Verbraucher, zur Peak-Leistung der PV-Anlage und zur Batteriekapazität sind charakteristisch für ein Ersatzstromsystem in einem 1-Familien-Haus mit 4 Personen in Deutschland.

Schritt 1: Abschätzung der Eigenverbrauchsquote für ein SMA Energy System Home

Eingangsgrößen (Beispiel):

- Peak-Leistung der PV-Anlage: 5000 Wp
- Jahresenergiebedarf: 5000 kWh
- Gesamte Batteriekapazität: 10000 Wh, wovon der Sunny Island 50 % zur Zwischenspeicherung von PV-Energie nutzt.

Die nutzbare Batteriekapazität beträgt damit 5000 Wh.

$$\frac{\text{Peak-Leistung}}{\text{Jahresenergiebedarf}} = \frac{5000 \text{ Wp}}{5000 \text{ kWh}} = 1 \text{ Wp/kWh}$$

$$\frac{\text{Nutzbare Batteriekapazität}}{\text{Jahresenergiebedarf}} = \frac{5000 \text{ Wh}}{5000 \text{ kWh}} = 1 \text{ Wh/kWh}$$

Übertragen Sie die errechneten Werte in das Diagramm zur Abschätzung der Eigenverbrauchsquote.




Abbildung 3: Abschätzung Eigenverbrauchsquote mit Zwischenspeicherung

Die Abschätzung ergibt, dass die Eigenverbrauchsquote bei einem Energiemanagement mit Zwischenspeicherung ca. 60 % beträgt.

Schritt 2: Abschätzung des Energiebedarfs bei Netzausfall

Eingangsgröße:

- Jahresenergiebedarf: 5000 kWh

$$\frac{\text{Jahresenergiebedarf}}{365 \text{ Tage}} = \frac{5000 \text{ kWh}}{365 \text{ Tage}} = 13,6 \text{ kWh/Tag}$$

Es ist davon auszugehen, dass bei einem Netzausfall sparsam mit elektrischer Energie umgegangen wird, z. B. durch Abschalten energieintensiver elektrischer Verbraucher. Daher kann der tägliche Energiebedarf von 13,6 kWh reduziert werden. Bei einer Reduzierung um 40% läge der Energiebedarf dieses Haushalts bei einem 24-stündigen Netzausfall dann bei ca. 8 kWh.

Schritt 3: Abschätzung der PV-Erzeugung während eines Netzausfalls

Die Peak-Leistung der PV-Anlage liegt bei 5000 Wp. Im Winter ist in Deutschland von einer Erzeugung von 0,7 kWh/kWp auszugehen. Somit ergibt sich ein Energie-Ertrag aus der PV-Erzeugung von 3,5 kWh zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Schritt 4: Für Ersatzstromfunktion benötigte Batteriekapazität berechnen

Eingangsgröße:

- Täglicher Energiebedarf des Haushalts: 8 kWh
- Täglicher Energie-Ertrag aus der PV-Erzeugung: 3,5 kWh

$$\text{Batteriekapazität} = \text{Energiebedarf} - \text{PV-Erzeugung} = 8 \text{ kWh} - 3,5 \text{ kWh} = 4,5 \text{ kWh}$$

Die benötigte Batteriekapazität beträgt 4,5 kWh. In Schritt 1 wurde eine Batteriekapazität von 10 kWh angenommen. Demnach werden in diesem Beispiel 45 % der Batteriekapazität als Energiereserve für den Netzausfall an einem Wintertag gebraucht.

Ergebnis

Der Default-Wert eines Sunny Island-Parameters sieht bei Bleibatterien 45 % der Batteriekapazität für die Ersatzstromfunktion bei Winterbetrieb vor. Dieser Wert liegt innerhalb des Wertebereichs von 15 % bis 60 %, in dem sich die Batteriekapazität bewegen muss (siehe Kapitel 3.6.3.1, Seite 15). Damit ist die für das SMA Energy System Home gewählte Batterie auch für die Ersatzstromfunktion ausreichend.

3 Einsatzbedingungen eines Ersatzstromnetzes

3.1 Zertifizierungen und Zulassungen

In welchen Ländern das Ersatzstromsystem eingesetzt werden darf, hängt in erster Linie von den Zulassungen und Zertifizierungen des Batterie- oder Hybrid-Wechselrichters ab. Stimmen Sie sich mit dem Netzbetreiber ab, welche Zertifizierung für einen Einsatz nachgewiesen werden muss (Informationen zur Zertifizierung des Batterie- oder Hybrid-Wechselrichters siehe www.SMS-Solar.com).

Bei der Wahl des Einsatzortes für Batterie-Wechselrichter ist zu beachten, dass für Länder automatische Umschaltboxen verfügbar sind (siehe Kapitel 5.2, Seite 35).

3.2 Öffentliches Stromnetz

i Ausschließlich öffentliches Stromnetz als externe Energiequelle zulässig

Ausschließlich das öffentliche Stromnetz darf im Ersatzstromnetz als externe Energiequelle eingebunden sein. Auch beim Einsatz des Sunny Island unterstützt das Ersatzstromsystem keinen Betrieb mit Generator (z. B. Diesel-Generator).

Fehlerstrom-Überwachungseinheit:

Wenn ein externer Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschrieben ist, muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter installiert werden, der bei einem Fehlerstrom von 100 mA oder höher auslöst (Informationen zur Auswahl eines Fehlerstrom-Schutzschalters siehe Technische Information "Kriterien für die Auswahl einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung" unter www.SMA-Solar.com).

i Besondere Bedingungen beim Einsatz des Ersatzstromnetzes mit Sunny Island in Belgien

Das an der automatische Umschaltseinrichtung angeschlossene öffentliche Stromnetz muss grundsätzlich ein TN- oder TT-System sein. In Belgien kann das öffentliche Stromnetz als IT-System ausgeführt sein, das jedoch am Neutralpunkt der Quelle geerdet ist.

Es ergibt sich eine Mischform aus IT- und TT-System. Dieser Mischform fehlt im Vergleich zum TT-System der Neutralleiter. Daher gilt für den Einsatz des Ersatzstromsystems mit dieser Installation folgende Einschränkung:

- Wenn das öffentliche Stromnetz als IT-System mit geerdetem Neutralpunkt der Quelle ausgeführt ist, muss das angeschlossene Ersatzstromsystem 1-phasig sein.

Merkmale des Ersatzstromnetzes

Merkmale	1-phasiges Ersatzstromnetz mit Sunny Island oder Sunny Boy Storage	3-phasiges Ersatzstromnetz mit Sunny Island	3-phasiges Ersatzstromnetz mit Sunny Tripower Smart Energy
Öffentliches Stromnetz	TN- oder TT-System		
	1-phasig oder 3-phasig	3-phasig	3-phasig
Verhalten der Batterie-Wechselrichter bei Netzausfall	1 Sunny Island oder 1 Sunny Boy Storage versorgt das Ersatzstromnetz.	3 DC-seitig parallel geschaltete Sunny Island versorgen alle Außenleiter mit der jeweiligen Phase.	Sunny Tripower Smart Energy versorgt das Ersatzstromnetz.

Merkmal	1-phasiges Ersatzstromnetz mit Sunny Island oder Sunny Boy Storage	3-phasiges Ersatzstromnetz mit Sunny Island	3-phasiges Ersatzstromnetz mit Sunny Tripower Smart Energy
Erkennen des Netzausfalls	Netzausfall wird ausschließlich auf dem Außenleiter erkannt, der mit dem Batterie-Wechselrichter verbunden ist (z. B. L1).	Netzausfall wird auf allen Außenleitern erkannt.	Netzausfall wird auf allen Außenleitern erkannt.
Versorgung der elektrischen Verbraucher bei Netzausfall	Nur ein Teil der elektrischen Verbraucher wird weiter versorgt werden (z. B. die an L1 angeschlossenen Verbraucher).	Alle elektrischen Verbraucher werden versorgt.	Die an das Ersatzstromnetz angeschlossenen Verbraucher werden versorgt.
Einspeisung der PV-Wechselrichter bei Netzausfall	Ausschließlich 1-phasige PV-Wechselrichter können einspeisen.	1-phasige und 3-phasige PV-Wechselrichter können einspeisen.	Nur der 3-phasige Sunny Tripower Smart Energy kann bei Netzausfall ein Netz stellen.
Phasenkopplung im Ersatzstromnetz	Phasenkopplung ist möglich.	Phasenkopplung ist nicht möglich.	Phasenkopplung ist nicht nötig.
Drehfeld im Ersatzstromnetz	Nein: Auch bei Phasenkopplung bleibt das Ersatzstromnetz 1-phasig.	Ja: 3 Sunny Island stellen ein 3-phasiges Ersatzstromnetz mit Drehfeld.	Ja: 1 Sunny Tripower Smart Energy stellt ein 3-phasiges Ersatzstromnetz mit Drehfeld.

Phasenkopplung

Wenn durch Phasenkopplung 3-phasige Verbraucher mit einem 1-phasigen Stromnetz verbunden sind, kann SMA Solar Technology AG eine Beschädigung der 3-phasigen Verbraucher nicht ausschließen. Bei Phasenkopplung dürfen ausschließlich 1-phasige Verbraucher an das Ersatzstromnetz angeschlossen sein.

Allpolige oder nicht allpolige Trennung des Ersatzstromnetzes

Art der Netztrennung	Allpolige Trennung	Nicht allpolig Trennung
Funktionsweise	Bei Netzausfall trennt ein Kuppelschalter alle Außenleiter und den Neutraleiter vom öffentlichen Stromnetz.	Bei Netzausfall trennt ein Kuppelschalter alle Außenleiter vom öffentlichen Stromnetz. Der Neutraleiter des Ersatzstromnetzes bleibt immer mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden.
Kriterium für den Einsatz	Wenn die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers oder die vor Ort gültigen Normen und Richtlinien eine allpolige Trennung fordern, müssen Sie ein Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung installieren.	Wenn die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers oder die vor Ort gültigen Normen und Richtlinien eine Trennung des Neutraleiters untersagen, müssen Sie ein Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung installieren.

3.3 Leitungsschutzschalter in der Hausverteilung

Bei einem Netzausfall bildet der Batterie-Wechselrichter ein Ersatzstromnetz, bei dem es sich um ein TN-S Netz handelt. Bei einem Netzausfall kann deshalb in der Hausverteilung ausschließlich der Batterie-Wechselrichter Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter auslösen. Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in der automatischen Umschalteneinrichtung ist dazu nicht in der Lage. Sie schützt den Batterie-Wechselrichter nur im Netzparallelbetrieb.

Daher müssen die Leitungsschutzschalter in der Hausverteilung die für den Batterie-Wechselrichter genannten maximalen Auslösecharakteristiken erfüllen.

Sunny Island

Gerätetyp	Maximale Auslösecharakteristik
SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	B6 (B6A)
SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	B16 (B16A)
SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	B16 (B16A)

Wenn Leitungsschutzschalter bis zu der genannten Auslösecharakteristik installiert werden, kann der Batterie-Wechselrichter die nach VDE 0100-410 geforderte automatische Abschaltung der Stromversorgung mit den erforderlichen Abschaltzeiten erfüllen. Wenn ein Leitungsschutzschalter eine höhere Auslösecharakteristik hat, muss in der Verbraucherverteilung eine zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ A installiert sein. Dabei darf auch eine bereits vorhandene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung des Typs A genutzt werden.

Sunny Boy Storage

Gerätetyp	Maximale Auslösecharakteristik
SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7)	B6 (B6A)
SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0)	B6 (B6A)
SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0)	B16 (B16A)

Wenn ein Leitungsschutzschalter eine höhere Auslösecharakteristik hat, schaltet der Sunny Boy Storage den Leitungsschutzschalter im Fehlerfall nicht ab.

Sunny Tripower Smart Energy

Im Hybrid-Wechselrichter Sunny Tripower Smart Energy verhindern softwarebasierende Algorithmen einen unzulässigen Überstrom. Die aufgelisteten Auslösecharakteristiken für die Installation von Leitungsschutzschaltern sind nur für den Netzparallelbetrieb relevant.

Gerätetyp	Maximale Auslösecharakteristik
STP5.0-3SE-40 (Sunny Tripower 5.0 Smart Energy)	B32 (B32A)
STP6.0-3SE-40 (Sunny Tripower 6.0 Smart Energy)	B32 (B32A)
STP8.0-3SE-40 (Sunny Tripower 8.0 Smart Energy)	B32 (B32A)
STP10.0-3SE-40 (Sunny Tripower 10.0 Smart Energy)	B32 (B32A)

3.4 Umschaltzeiten für elektrische Verbraucher

Das SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion entspricht nicht den Anforderungen an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gemäß der IEC 62040. Bei Netzausfall trennt eine automatische Umschaltvorrichtung das Ersatzstromnetz vom öffentlichen Stromnetz. Nach der Trennung sind die elektrischen Verbraucher und die PV-Anlage in der Regel für 5 bis 7 Sekunden nicht versorgt, bis das Ersatzstromsystem wieder Wirk- und Blindleistung bereitstellen kann.

Wenn für einen einzelnen elektrischen Verbraucher, z. B. einen Computer, eine normgerechte unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine kürzere Umschaltzeit als 5 bis 7 Sekunden verlangt wird, benötigt dieser elektrische Verbraucher eine eigene unterbrechungsfreie Stromversorgung gemäß der IEC 62040.

Bei Phasenkopplung höhere Umschaltzeit

Über die Phasenkopplung in das Ersatzstromnetz eingebundene Verbraucher haben eine höhere Umschaltzeit, da das SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion die Phasenkopplung zeitverzögert zuschaltet:

- Maximale Umschaltzeit beim Sunny Island: 15 Sekunden
- Maximale Umschaltzeit beim Sunny Boy Storage: 10 Sekunden

3.5 PV-Wechselrichter für Ersatzstromsysteme mit Sunny Island oder Sunny Boy Storage

3.5.1 Geeignete PV-Wechselrichter

i Bei einem SMA Energy System Home mit dem Sunny Tripower Smart Energy kann nur der STPx.0-3SE in das Ersatzstromsystem einspeisen und keine weiteren PV-Wechselrichter.

i Keine 3-phasigen PV-Wechselrichter in 1-phasigen Ersatzstromsystemen

Bei Netzausfall können ausschließlich 1-phasige PV-Wechselrichter ihre Ausgangsleistung in ein 1-phasiges Ersatzstromnetz einspeisen. 3-phasige PV-Wechselrichter können nicht in das 1-phasige Ersatzstromnetz einspeisen. Daher sind 3-phasige PV-Wechselrichter für 1-phasige Ersatzstromsysteme nicht zu empfehlen. Mögliche Lösungsansätze sind:

- Den 3-phasigen PV-Wechselrichter durch eine Kombination 1-phasiger PV-Wechselrichter ersetzen, z. B. 2 Sunny Boy 4.0 statt 1 Sunny Tripower 8000TL verwenden.
- Die Batteriekapazität ausreichend groß wählen, um während der gesamten Überbrückungszeit die elektrischen Verbraucher aus der Batterie versorgen zu können.

Für ein SMA Energy System Home mit dem Sunny Boy Storage oder dem Sunny Island sind für die Ersatzstromfunktion ausschließlich PV-Wechselrichter geeignet, die frequenzabhängig die Wirkleistung begrenzen können (für Information zur frequenzabhängigen Wirkleistungsbegrenzung siehe Technische Information "SMA GRID GUARD 10.0 - Netzsystemdienstleistungen durch Wechselrichter und Anlagenregler"). Bei folgenden PV-Wechselrichtern können Sie ab der angegebenen Firmware-Version die frequenzabhängige Wirkleistungsbegrenzung aktivieren.

PV-Wechselrichter	Firmware-Version ¹⁾
Sunny Boy (SB)	
SB1.5-1VL-40 / SB2.5-1VL-40	1.01.07.R
SB2.0-1VL-40	02.05.01.R
SB3.0-1AV-40 / SB3.6-1AV-40 / SB4.0-1AV-40 / SB5.0-1AV-40	01.02.18.R

¹⁾ Bei älteren Firmware-Versionen ist ein Firmware-Update notwendig (siehe Anleitung des PV-Wechselrichters).

PV-Wechselrichter	Firmware-Version¹⁾
SB3.0-1AV-41 / SB3.6-1AV-41 / SB4.0-1AV-41 / SB5.0-1AV-41 / SB6.0-1AV-41 beim Einsatz in Deutschland	1.01.31.R 1.01.32.R
SB3.0-1AV-41 / SB3.6-1AV-41 / SB4.0-1AV-41 / SB5.0-1AV-41 / SB6.0-1AV-41 beim Einsatz außerhalb Deutschlands	
SB 1300TL-10 / 1600TL-10 / 2100TL-10	4.52
SB 2500TLST-21 / 3000TLST-21	2.50.41.R
SB 3300-11	4.03
SB 3800-11	4.02
SB 2000HF-30 / 2500HF-30 / 3000HF-30	2.30.07.R
SB 3000TL-20 / 3600TL-20 / 4000TL-20 / 5000TL-20	2.50.01.R
SB 3000TL-21 / 3600TL-21 / 4000TL-21 / 5000TL-21	2.51.02.R
Sunny Tripower (STP)	
STP 5000TL-20 / 6000TL-20 / 7000TL-20 / 8000TL-20 / 9000TL-20 / 10000TL-20 / 12000TL-20	2.50.01.R
STP 8000TL-10 / 10000TL-10 / 12000TL-10 / 15000TL-10 / 17000TL-10	2.51.02.R
STP 15000TL-30 / 20000TL-30 / 25000TL-30	2.82.03.R
STP 15000TLEE-10 / 20000TLEE-10	2.54.03.R
STP3.0-3AV-40 / STP4.0-3AV-40 / STP5.0-3AV-40 / STP6.0-3AV-40	2.13.07.R
STP8.0-3AV-40 / STP10.0-3AV-40	1.01.18.R
STP X 12 (STP 12-50) / STP X 15 (STP 15-50) / STP X 20 (STP 20-50) / STP X 25 (STP 25-50)	1.10.12.R

3.5.2 Maximale AC-Leistung der PV-Wechselrichter

Die AC-Leistung, die die PV-Wechselrichter in das Ersatzstromsystem einspeisen dürfen, wird vor allem von der Bemessungsleistung des Batterie-Wechselrichters begrenzt.

Art des Ersatzstromsystems	Gerätetyp	Batterie-Wechselrichter²⁾	PV-Wechselrichter³⁾
1-phasiges System mit Sunny Island	SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	3,3 kW	4,6 kW
	SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	4,6 kW	9,2 kW
	SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	6,0 kW	12 kW
1-phasiges System mit Sunny Boy Storage	SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7)	3,68 kW	4,9 kW
	SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0)	5,00 kW	6,7 kW
	SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0)	6,00 kW	7,7 kW

²⁾ Bemessungsleistung des Batterie-Wechselrichters

³⁾ Maximale AC-Leistung der PV-Wechselrichter

Art des Ersatzstrom-systems	Gerätetyp	Batterie-Wechselrichter ²⁾	PV-Wechselrichter ³⁾
3-phasiges System mit Sunny Island	SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	9,9 kW	13,8 kW
	SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	13,8 kW	27,6 kW
	SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	18,0 kW	36 kW

Bei der Abschätzung der maximalen AC-Leistung der PV-Wechselrichter können aber auch folgende Faktoren betrachtet werden:

- Der Ertrag an PV-Leistung wird von der Sonneneinstrahlung vor Ort beeinflusst. Dadurch kann die abgegebene AC-Leistung der PV-Wechselrichter gesenkt werden.
- Regelungen vor Ort fordern möglicherweise eine dauerhafte Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf einen festen Wert oder auf einen prozentualen Anteil der installierten Anlagenleistung. Auch dadurch kann abgegebene AC-Leistung der PV-Wechselrichter gesenkt werden.
- Wenn zusätzliche Wechselrichter zu dem Hybrid-Wechselrichter AC-seitig angeschlossen werden (Advanced System), dann ist deren Leistung nicht begrenzt. Es dürfen sowohl 1-phasige, wie 3-phasige Wechselrichter angeschlossen werden. Die zusätzlich AC-seitig angeschlossenen Wechselrichter können jedoch nicht bei Netzausfall einspeisen.

3.5.3 Frequenzabhängige Regelung der Wirkleistung am PV-Wechselrichter

Für den Einsatz in einem SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion müssen PV-Wechselrichter ihre Wirkleistung frequenzabhängig begrenzen. Die Art und Weise der frequenzabhängigen Wirkleistungsbegrenzung richtet sich nach den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien (weiterführende Informationen siehe Technische Information "SMA GRID GUARD 10.0 - Netzsystemdienstleistungen durch Wechselrichter und Anlagenregler").

3.5.4 Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % oder 0 W

Einige Netzbetreiber erlauben den Anschluss von PV-Anlagen nur noch unter der Bedingung, dass keine Wirkleistung ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Um diese Anforderung zu erfüllen, bietet der Sunny Home Manager die Möglichkeit, die Wirkleistungseinspeisung auf 0 % oder auf 0 W zu begrenzen (Zero-Feed-In).

3.6 Batterien

3.6.1 Empfehlungen zur Batteriekapazität

SMA Solar Technology AG empfiehlt, beim Einsatz des Sunny Island mindestens die folgenden Batteriekapazitäten zu realisieren. Das Einhalten dieser empfohlenen Batteriekapazitäten ist Voraussetzung für einen stabilen Betrieb des Systems.

Ersatzstromsystem	Batteriekapazität für eine 10-stündige Entladung (C10)
1-phasiges Ersatzstromsystem mit SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	100 Ah
1-phasiges Ersatzstromsystem mit SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	120 Ah
1-phasiges Ersatzstromsystem mit SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	160 Ah
3-phasiges Ersatzstromsystem mit 3 SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	300 Ah
3-phasiges Ersatzstromsystem mit 3 SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	360 Ah
3-phasiges Ersatzstromsystem mit 3 SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	480 Ah

Ersatzstromsystem	Batteriekapazität für eine 10-stündige Entladung (C10)
1-phasiges Ersatzstromsystem mit SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7)	siehe Technische Information "Zugelassene Batterien und Batteriekommunikationsanschluss"
1-phasiges Ersatzstromsystem mit SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0)	
1-phasiges Ersatzstromsystem mit SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0)	
3-phasiges Ersatzstromsystem mit STP5.0-3SE-40 (Sunny Tripower 5.0 Smart Energy)	
3-phasiges Ersatzstromsystem mit STP6.0-3SE-40 (Sunny Tripower 6.0 Smart Energy)	
3-phasiges Ersatzstromsystem mit STP8.0-3SE-40 (Sunny Tripower 8.0 Smart Energy)	
3-phasiges Ersatzstromsystem mit STP10.0-3SE-40 (Sunny Tripower 10.0 Smart Energy)	

3.6.2 Unterstützte Batterien

Sunny Island

Sunny Island unterstützt Bleibatterien vom Typ FLA und VRLA und verschiedene Lithium-Ionen-Batterien. Dabei ist die Kapazität zu beachten:

- Bleibatterien können mit einer Kapazität von 100 Ah bis 10000 Ah angeschlossen werden.
- Lithium-Ionen-Batterien können mit einer Kapazität von 50 Ah bis 10000 Ah angeschlossen werden.

Das entspricht bei einer Batterie mit 48 V und 10000 Ah einer maximalen Speicherkapazität von 480 kWh.

Eine Lithium-Ionen-Batterie eignet sich durch ihre hohe Zyklenfestigkeit besonders für die Zwischenspeicherung von PV-Energie. Die Lithium-Ionen-Batterien müssen kompatibel zum Sunny Island sein:

- Die Batterie muss den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien entsprechen und eigensicher sein.
- Der Sunny Island darf nur in Verbindung mit einer von SMA Solar Technology AG freigegebenen Lithium-Ionen-Batterie betrieben werden (siehe Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien" unter www.SMA-Solar.com).
- Wenn keine für den Sunny Island freigegebene Lithium-Ionen-Batterie verwendet werden kann, muss eine Bleibatterie verwendet werden.

Sunny Boy Storage

Der Sunny Boy Storage darf nur in Verbindung mit einer von SMA Solar Technology AG freigegebenen, eigensicheren Lithium-Ionen-Batterie betrieben werden (siehe Technische Information "Zugelassene Batterien und Batteriekommunikationsanschluss" unter www.SMA-Solar.com).

Sunny Tripower Smart Energy

Der Sunny Tripower Smart Energy darf nur in Verbindung mit einer von SMA Solar Technology AG freigegebenen, eigensicheren Lithium-Ionen-Batterie betrieben werden (siehe Technische Information "Zugelassene Batterien und Batteriekommunikationsanschluss" unter www.SMA-Solar.com).

Lithium-Ionen-Batterie für Sunny Island, Sunny Boy Storage und Sunny Tripower Smart Energy

Das Batteriemangement der Lithium-Ionen-Batterie regelt den Betrieb der Batterie. Dafür muss die Lithium-Ionen-Batterie über ein Datenkabel mit dem Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter verbunden sein.

Bei kompatiblen Lithium-Ionen-Batterien hat SMA Solar Technology AG ausschließlich die Interaktion zwischen dem Batterie-Wechselrichter und dem Batteriemangement der Lithium-Ionen-Batterie getestet. Auskünfte über weitere technische Eigenschaften der Batterien erhalten Sie von dem jeweiligen Hersteller der Lithium-Ionen-Batterie.

i Lithium-Ionen-Batterien in Ersatzstromsystemen

Um den Anforderungen von Ersatzstromsystemen bei Netzausfall gerecht zu werden, verfügt der Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter über eine Überlastfähigkeit. Damit diese Überlastfähigkeit genutzt werden kann, müssen Ausgangsleistungen und Ausgangsströme des Batterie- oder Hybrid-Wechselrichters bei der Auswahl der Batterie berücksichtigt werden (für Sunny Island siehe Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien", für Sunny Boy Storage und Sunny Tripower Smart Energy siehe Technische Information "Zugelassene Batterien und Batteriekommunikationsanschluss").

3.6.3 Batterienutzung

3.6.3.1 Batterienutzung durch den Sunny Island

In vielen Gebieten ist die verfügbare PV-Energie stark von der Jahreszeit und damit von der Anzahl an Sonnenstunden abhängig. Der Sunny Island bietet Ihnen die Möglichkeit, das Entladeverhalten auf den Ort und die Zeit anzupassen.




Abbildung 4: Bereiche des Batterieladezustands in Abhängigkeit von der Jahreszeit für die nördliche Erdhalbkugel (Beispiel)

Position	Bereich	Erklärung
A	Eigenverbrauchsreich (SlfCsmP)	Bereich für die elektrische Zwischenspeicherung
B	Ladezustandserhaltungsbereich (PVRes)	Bereich zur Erhaltung des Batterieladezustands
C	Ersatzstrombereich (BURes)	Bereich für die Ersatzstromfunktion
D	Tiefenentladeschutzbereich (BatRes)	Bereich zum Schutz gegen Tiefentladung
E	Tiefenentladebereich (ProtRes)	Bereich zum Schutz bei Tiefentladung

Durch den saisonalen Batteriebetrieb des Sunny Island wird im Winter ein größerer Bereich für die Ersatzstromfunktion vorgehalten als im Sommer. Dies ist sinnvoll, da der Verbrauch im Sommer geringer ist, außerdem ist der PV-Ertrag im Sommer höher. Die Grenzen für die Bereiche des Batterieladezustands sind für Bleibatterien und Lithium-Ionen-Batterien durch die folgenden Wertebereiche des Sunny Island vorgegeben.

Bereich	Bleibatterie		Lithium-Ionen-Batterie	
	Kürzester Tag ⁴⁾	Längster Tag ⁵⁾	Kürzester Tag ⁴⁾	Längster Tag ⁵⁾
Eigenverbrauchs-bereich	65 % bis 100 %	45 % bis 100 %	30 % bis 100 %	28 % bis 100 %
Ladezustandserhaltungsbereich	60 % bis 65 %	40 % bis 45 %	25 % bis 30 %	23 % bis 28 %
Ersatzstrombereich	15 % bis 60 %	15 % bis 40 %	13 % bis 25 %	13 % bis 23 %
Tiefenentladeschutzbereich	10 % bis 15 %	10 % bis 15 %	3 % bis 13 %	3 % bis 13 %
Tiefenentladebereich	0 % bis 10 %	0 % bis 10 %	0 % bis 3 %	0 % bis 3 %

Die Wertebereiche für Lithium-Ionen-Batterien sehen einen kleineren Anteil für die Ersatzstromfunktion vor: 10 % der Batteriekapazität im Sommer und 12 % der Batteriekapazität im Winter. Der Anteil für die elektrische Zwischenspeicherung ist dementsprechend größer.

3.6.3.2 Batterienutzung durch den Sunny Boy Storage




Abbildung 5: Bereiche des Ladezustands der Batterie in Ersatzstromsystemen

Bereich	Parameter (Technische Benennung)	Verhalten des Batterie-Wechselrichters
A	Eigenverbrauchs-bereich (SlfCsm)	Der Batterie-Wechselrichter nutzt die Batterien in diesem Bereich für die Eigenverbrauchsoptimierung und für die im Leistungsprofil einstellbaren Funktionen "Time-of-Use" und "Peak Load Shaving".

⁴⁾ 21. Dezember (Nordhalbkugel) oder 21. Juni (Südhalbkugel)

⁵⁾ 21. Juni (Nordhalbkugel) oder 21. Dezember (Südhalbkugel)

Bereich	Parameter (Technische Benennung)	Verhalten des Batterie-Wechselrichters
C	Minimale Breite des Ersatzstrombereichs (BUREs)	Bereich für den Ersatzstrombetrieb während eines Netzausfalls. Standardmäßig ist dieser Bereich auf 0 % eingestellt. Wenn eine Umschalteneinrichtung angeschlossen ist, muss der Bereich je nach Bedarf eingestellt werden. Der einstellbare Wert bezieht sich auf den User SOC. Öffentliches Stromnetz vorhanden: Wird die obere Grenze von C erreicht, geht der Batterie-Wechselrichter in den Standby-Betrieb. Die Batterien bleiben an. Überschüssige PV-Energie wird zur Ladungserhaltung der Batterien genutzt. Wenn im Bereich C der SOC um den eingestellten Wert von Bereich B gesunken ist, lädt der Batterie-Wechselrichter die Batterien mit 3 A aus dem öffentlichen Stromnetz nach. Wenn der eingestellte Wert des Parameters für Bereich B größer als der eingestellte Wert des Parameters für Bereich C ist, dann erfolgt das Nachladen der Batterien erst im Bereich D.
B	Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands (PVRes)	Öffentliches Stromnetz vorhanden: Der Batterie-Wechselrichter wacht alle 24 Stunden auf und prüft den aktuellen SOC. Wenn der SOC im Bereich D liegt, werden die Batterien mit 3 A aus dem öffentlichen Stromnetz nachgeladen, bis die obere Grenze von Bereich C erreicht ist. Im Ersatzstrombetrieb: Der Batterie-Wechselrichter startet alle 2 Stunden für ca. 6 Minuten und versucht die Batterien mit PV-Energie zu laden. Steht keine überschüssige PV-Energie zur Verfügung, wechselt der Batterie-Wechselrichter in den Standby-Betrieb.

Bereich	Parameter (Technische Benennung)	Verhalten des Batterie-Wechselrichters
D	Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs (BatRes)	Sobald die Grenze von B nach D erreicht ist, wird die Batterie abgeschaltet und der Batterie-Wechselrichter geht aus. Der Ersatzstrombetrieb kann durch Einschalten des Schwarzstart-Schalters am Batterie-Wechselrichter aktiviert werden. Ist nach 6 Minuten die Batterie nicht nachgeladen, wird der Ersatzstrombetrieb wieder gestoppt. Ein automatisches Starten nach 2 Stunden erfolgt nicht. Wird der Bereich D erreicht und das öffentliche Stromnetz ist vorhanden, lädt der Batterie-Wechselrichter die Batterien mit 3 A aus dem öffentlichen Stromnetz.
E	Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung (ProtRes)	Wird während des Ersatzstrombetriebs der Bereich E erreicht, werden die Batterien abgeschaltet. Der batterie-Wechselrichter wird aufgrund fehlender DC-Spannung ebenfalls abgeschaltet. Wird der Bereich E erreicht und das öffentliche Stromnetz ist vorhanden, lädt der batterie-Wechselrichter die Batterien mit 3 A aus dem öffentlichen Stromnetz, bis der Bereich A erreicht ist.

3.6.3.3 Batterienutzung durch den Sunny Tripower Smart Energy

Der Sunny Tripower Smart Energy ermöglicht zur Nutzung der Batterie die Einstellung eines Eigenverbrauchs Bereichs (SlfCsm) und eines Ersatzstrombereichs (BUREs). Zusätzlich ist ein Tiefentladeschutzbereich (BatRes) festgelegt, der im Bereich von 1 % bis 50 % eingestellt werden kann, aber nicht als verfügbare Energie angezeigt wird.

Wird der Wechselrichter im Ersatzstrommodus betrieben, der Batterieladezustand befindet sich unterhalb der Sicherheitsgrenze zum Tiefentladeschutzbereich und es steht keine PV-Leistung zur Verfügung, dann schaltet sich der Wechselrichter aus. Sobald PV-Leistung zur Verfügung steht, startet der Wechselrichter wieder seinen Betrieb. Der Wechselrichter stellt so lange keine Wechselspannung zur Verfügung, bis 1/6 des reservierten Ersatzstrombereichs wieder geladen wurde. Sowie 1/6 des Ersatzstrombereichs geladen wurde, stellt der Sunny Tripower Smart Energy Wechselspannung zur Verfügung und die am Ersatzstrom angeschlossenen Verbraucher werden wieder versorgt.

Beispiel

Der Nutzer reserviert 30 % User SOC seiner Batteriekapazität für Ersatzstrom. Bei einer Batteriekapazität von 10 kWh werden immer 3 kWh für den Ersatzstrom reserviert. Wird der Wechselrichter im Ersatzstrommodus betrieben, die Batteriekapazität befindet sich unterhalb der Sicherheitsgrenze zum Tiefentladeschutzbereich und es wird Nacht, dann schaltet sich der Wechselrichter aus. Wenn die Sonne am nächsten Tag scheint, startet der Wechselrichter seinen Betrieb. Es werden jedoch keine Verbraucher versorgt, bis die Batterie auf $1/6 \cdot 30 \% = 5 \% = 0,5 \text{ kWh}$ User SOC geladen wurde.

3.7 Batterie- und Hybrid-Wechselrichter

3.7.1 Überlastfähigkeit der Batterie- und Hybrid-Wechselrichter

3.7.1.1 Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher beim Sunny Island

Die maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher am Tag und die Art des Ersatzstromsystems bestimmen Gerätetyp und Anzahl der Batterie-Wechselrichter. Bei einem 1-phasigen Ersatzstromsystem mit Sunny Island muss z.B. die maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher kleiner sein als die maximale Leistung des Sunny Island für 30 min bei 25 °C.

Art des Ersatzstromsystems	Maximale Leistung ⁶⁾	Gerätetyp	Anzahl der Wechselrichter
1-phasig	4,4 kW	SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	1
	6 kW	SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	
	8 kW	SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	
3-phasig	13,2 kW	SI4.4M-12 / SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)	3
	18 kW	SI6.0H-12 / SI6.0H-13 (Sunny Island 6.0H)	
	24 kW	SI8.0H-12 / SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H)	

Kurzfristige Überlastung bei Netzausfall

Kurzfristige Überlastspitzen der elektrischen Verbraucher kann der Batterie-Wechselrichter im Rahmen seiner technischen Leistungsgrenzen kompensieren (siehe Betriebsanleitung des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com). Die DC-Verkabelung des Batterie-Wechselrichters bis zur Batterie muss allerdings für diesen Überlastbetrieb ausgelegt sein.

3.7.1.2 Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher beim Sunny Boy Storage

Die maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher am Tag und die Art des Ersatzstromsystems bestimmen Gerätetyp und Anzahl der Batterie-Wechselrichter. Bei einem 1-phasigen Ersatzstromsystem mit Sunny Boy Storage muss die maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher kleiner sein als die maximale Leistung des Sunny Boy Storage für 1 min bei 25 °C.

Art des Ersatzstromsystems	Maximale Leistung des Wechselrichters für 1 min bei 25 °C und 230 V	Gerätetyp	Anzahl der Wechselrichter
1-phasig	4,6 kW	SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7)	1
	6,4 kW	SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0)	
	7,5 kW	SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0)	

⁶⁾ Maximale Leistung des Batterie-Wechselrichters für 30 min bei 25 °C und 230 V

3.7.1.3 Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher beim Sunny Tripower Smart Energy

Die maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher am Tag bestimmt der Gerätetyp und die gewählte Batterie.

Art des Ersatzstromsystems	Maximale Leistung des Hybrid-Wechselrichters < 5 min	Gerätetyp
3-phasig	6 kW	STP5.0-3SE-40 (Sunny Tripower 5.0 Smart Energy)
	7,2 kW	STP6.0-3SE-40 (Sunny Tripower 6.0 Smart Energy)
	12 kW	STP8.0-3SE-40 (Sunny Tripower 8.0 Smart Energy)
		STP10.0-3SE-40 (Sunny Tripower 10.0 Smart Energy)
	Maximale Leistung des Hybrid-Wechselrichters < 10 s	
	10 kW	STP5.0-3SE-40 (Sunny Tripower 5.0 Smart Energy)
		STP6.0-3SE-40 (Sunny Tripower 6.0 Smart Energy)
	12 kW	STP8.0-3SE-40 (Sunny Tripower 8.0 Smart Energy)
		STP10.0-3SE-40 (Sunny Tripower 10.0 Smart Energy)

Begrenzung durch Batterie:

Die Batterie begrenzt die maximale Überlast, die Dauerlast und die Energiemenge, die von der Batterie abgegeben werden kann. Die durch die Batterie maximal zur Verfügung gestellte Leistung für BYD Premium HVS 5.1-10.2 und BYD Premium HVM 8.3-22.1 kann beispielhaft folgender Tabelle entnommen werden:

BYD	Spannungsbereich Batterie in V	Maximaler Strom in A	Maximale Leistung in kW	Batteriestrom
HVS 5.1	160 - 230	14,6 - 25 ⁷⁾	2,3 - 5,75	Batteriestrom ist auf 25 A begrenzt
HVS 7.7	240 - 345	25	6 - 8,6	
HVS 10.2	320 - 460	25	8 - 11,5	
HVS 12.8	400 - 576	25	10 - 14,4	

⁷⁾ lineare Stromreduzierung im Bereich von 160V bis 200V

BYD	Spannungsbereich Batterie in V	Maximaler Strom in A	Maximale Leistung in kW	Batteriestrom
HVM 8.3	120 - 180	30	Nicht kompatibel, da außerhalb des Spannungsbereich	Batteriestrom ist auf 50 A begrenzt
HVM 11.0	160 - 240	14,6 - 30 ⁷⁾	2,3 - 7,2	
HVM 13.8	200 - 300	25 - 30	6 - 9	
HVM 16.6	240 - 360	30	7,2 - 10	
HVM 19.3	280 - 420	30	8,4 - 10	
HVM 22.1	320 - 480	30	9,6 - 10	

3.7.2 Funktionen des Sunny Boy Storage für das Ersatzstromsystem

Schwarzstartfunktion

Der Wechselrichter verfügt über eine Schwarzstartfunktion und über eine Hilfsbatterie, die Energie für den Schwarzstart bereitstellt. In Ersatzstromsystemen haben Sie die Möglichkeit einen handelsüblichen Schalter für den Schwarzstart des Wechselrichters und der Batterie anzuschließen. Der Schwarzstartschalter dient dazu, den Ersatzstrombetrieb manuell einzuschalten, wenn sich die Batterie und der Wechselrichter bei Netzausfall im Schlafmodus befinden und dadurch keine Energie bereitstellen können. Durch manuelles Einschalten des Schwarzstartschalters wird Energie aus der Hilfsbatterie bereitgestellt, um die Batterie und damit automatisch auch den Wechselrichter aus dem Schlafmodus in den Betrieb zu schalten, damit der Wechselrichter Energie aus der Batterie zur Verfügung stellen kann. Durch manuelles Ausschalten können Sie den Ersatzstrombetrieb beenden. Voraussetzung für die Schwarzstart-Funktion ist, dass mindestens am Eingang A des Wechselrichters eine schwarzstartfähige Batterie angeschlossen ist.

Ersatzstrombetrieb bei leerer Batterie

Bei vollständig entladener Batterie während eines Netzausfalls kann der Batterie-Wechselrichter zunächst keine Wechsellspannung zur Verfügung stellen.

Bei ausreichend hoher PV-Leistung lädt der Batterie-Wechselrichter die Batterie, bis ein voreingestellter Ladezustand erreicht ist (in der Regel 5 %). Wenn keine PV-Leistung zur Verfügung steht, wird der Anlauf abgebrochen und keine Wechsellspannung mehr zur Verfügung gestellt. Der Batterie-Wechselrichter versucht den Anlauf erneut, wenn eine definierte Wartezeit abgelaufen ist oder ein Schwarzstart angefordert wurde.

Nach fünf Versuchen bricht der Batterie-Wechselrichter den Anlauf ab und geht in den Schlafmodus. Der Batterie-Wechselrichter kann dann nur noch manuell mit dem Schwarzstartschalter gestartet werden.

3.7.3 Funktionen des Sunny Tripower Smart Energy für das Ersatzstromsystem

Ersatzstrombetrieb bei leerer Batterie

Bei vollständig entladener Batterie während eines Netzausfalls kann der Hybrid-Wechselrichter zunächst keine Wechsellspannung zur Verfügung stellen. Bei ausreichend hoher PV-Leistung lädt der Hybrid-Wechselrichter die Batterie, bis 1/6 des vorher festgelegten Ersatzstrombereichs geladen wurde. Wenn keine PV-Leistung zur Verfügung steht, wird der Anlauf abgebrochen und keine Wechsellspannung mehr zur Verfügung gestellt, bis PV-Leistung wieder zur Verfügung steht.

3.8 Kommunikation

Stromversorgung der Kommunikationsgeräte

Während eines Netzausfalls werden nur die Geräte im Ersatzstromnetz mit Strom versorgt. Wenn der Router, der optionale Switch oder andere Kommunikationsgeräte nicht mit Strom versorgt werden, stehen viele Funktionen der Wechselrichter im Ersatzstromsystem nur eingeschränkt oder gar nicht zu Verfügung.

- Stromversorgungen des Routers und der optionalen Switches an das Ersatzstromnetz anschließen.

Anforderungen des Speedwire-Netzwerks

Der Wechselrichter und der Sunny Home Manager 2.0 können über Speedwire direkt miteinander verbunden werden. Wenn mehr als 2 Geräte über Speedwire kommunizieren sollen oder der Sunny Home Manager 2.0 eine Internet-Verbindung zum Sunny Portal aufbauen soll, ist ein Speedwire-Netzwerk erforderlich.

Voraussetzungen:


- ☐ Alle Speedwire-Geräte müssen am selben Router angeschlossen sein.
- ☐ Der Router und der optionale Switch müssen Multicast vollständig unterstützen.
- ☐ Der Router muss "Internet Enabled Devices" mit den Schnittstellen SIP und STUN unterstützen.

Gängige Router und Switches unterstützen Multicast und "Internet Enabled Devices".

4 Elektrischer Anschluss

4.1 Anschluss von Ersatzstromsystemen mit Sunny Island

4.1.1 Umschalteneinrichtung für 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung




*¹ Nur beim Anschluss an ein TT-Netz muss neben dem Außenleiter auch der Neutralleiter abgesichert werden.


*² Bei Systemen ohne Eigenverbrauchsoptimierung nicht notwendig.

*³ Anforderungen an eingesetzte Schmelzsicherung: 1A, nominaler Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω und Schmelzintegral maximal 1A² s. Die in Klammern angegebenen Werte sind Empfehlungen der SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend der vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

4.1.2 Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung



4.1.3 Umschalteinrichtung für 3-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung




*¹ Nur beim Anschluss an ein TT-Netz muss neben den Außenleitern auch der Neutralleiter abgesichert werden.


*² Bei Systemen ohne Eigenverbrauchsoptimierung nicht notwendig.

*³ Anforderungen an eingesetzte Schmelzsicherung: 1 A, nominaler Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω und Schmelzintegral maximal 1 A²s. Die in Klammern angegebenen Werte sind Empfehlungen der SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

4.1.4 Verschaltungsübersicht für 3-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung



4.1.5 Umschalteneinrichtung für 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung




*¹ Bei Systemen ohne Eigenverbrauchsoptimierung nicht notwendig.


*² Anforderungen an eingesetzte Schmelzsicherung: 1A, nominaler Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω und Schmelzintegral maximal 1A²s.

Die in Klammern angegebenen Werte sind Empfehlungen der SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

4.1.6 Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung



4.1.7 Umschalteneinrichtung für 3-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung




*¹ Bei Systemen ohne Eigenverbrauchsoptimierung nicht notwendig.

*² Anforderungen an eingesetzte Schmelzsicherung: 1A, nominaler Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω und Schmelzintegral maximal 1 A²s.


Die in Klammern angegebenen Werte sind Empfehlungen der SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

4.1.8 Verschaltungsübersicht für 3-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung




4.2 Anschluss von Ersatzstromsystemen mit Sunny Boy Storage

4.2.1 Verschaltungsübersicht für 1-phasisiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung



4.2.2 Verschaltungsübersicht für 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung



4.3 Anschluss von Ersatzstromsystemen mit Sunny Tripower Smart Energy

4.3.1 Verschaltungsübersicht für 3-phasiges Ersatzstromsystem mit optionalem Lastumschalter




Abbildung 6: SMA Energy System Home mit Sunny Tripower Smart Energy

5 Umschalteinrichtung

5.1 Anforderung der VDE-Anwendungsregel 2510-2

Die Anforderung gilt ausschließlich für Systeme, auf die die folgenden Eigenschaften alle zutreffen:

- Das System ist ein System mit Eigenverbrauchsoptimierung oder ein System mit Eigenverbrauchsoptimierung und Ersatzstromfunktion.
- Der Netzbetreiber oder die vor Ort gültigen Normen und Richtlinien fordern die Einhaltung dieser Anwendungsregel.

Derzeit fordern ausschließlich die Netzbetreiber in Deutschland die Einhaltung dieser Anwendungsregel.

Entsprechend des Anwendungsbereichs der VDE-Anwendungsregel 2510-2 gilt ein System als komplettes Energiespeichersystem eines Herstellers, wenn ausschließlich vom Hersteller freigegebene Produkte verwendet werden (siehe Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien" des Batterie-Wechselrichters). Werden nicht von SMA Solar Technology AG freigegebene Produkte verwendet, wird der Errichter zum Hersteller des Systems.

Die Anforderung der VDE-Anwendungsregel 2510-2 wird erfüllt, wenn die Installation entsprechend der Dokumentation des Batterie-Wechselrichters durchgeführt wird.

5.2 Beschaffung der automatischen Umschalteinrichtung

Automatische Umschalteinrichtung für den Sunny Tripower Smart Energy

Die automatische Umschalteinrichtung ist im Sunny Tripower Smart Energy integriert.

Automatische Umschalteinrichtung für den Sunny Island

Es wird empfohlen, die Umschalteinrichtung für den Sunny Island als fertigen Schaltschrank zu bestellen.

Technische Merkmale			Beschaffung	Bei enwitec electronic GmbH & Co.KG: Artikelnummer
1-phasig	3-phasig	Allpolige Trennung		
x	–	x	Bei enwitec electronic GmbH & Co.KG bestellen oder selbstständig aufbauen.	10012549 ⁸⁾
–	x	x	Bei enwitec electronic GmbH & Co.KG bestellen oder selbstständig aufbauen.	10012569 ⁸⁾
–	x	x	Bei enwitec electronic GmbH & Co.KG bestellen.	10017517 (FRT-fähig für Österreich) ⁸⁾

Beim Einsatz des Sunny Island ist es ebenfalls möglich, die für die Umschalteinrichtung notwendigen Komponenten im Fachhandel zu beziehen und den Schaltschrank selbstständig zu bauen. In Deutschland muss dabei jedoch unter anderem die VDE-Anwendungsregel 2510-2 beachtet werden.

Automatische Umschalteinrichtung für den Sunny Boy Storage

Die Umschalteinrichtung beim Sunny Boy Storage ist immer 1-phasig. Entsprechend den Anforderungen am Einsatzort kann die Umschalteinrichtung mit oder ohne allpolige Trennung ausgeführt und optional mit einer Phasenkopplung ausgestattet sein.

⁸⁾ Diese Umschalteinrichtung wurde von SMA Solar Technology AG geprüft. Weitere Umschalteinrichtungen sind auf Anfrage bei enwitec electronic GmbH & Co.KG erhältlich.

Die Umschalteinrichtung für den Sunny Boy Storage muss als fertiger Schaltschrank bei enwitec electronic GmbH & Co.KG bestellt werden. Die Umschalteinrichtung darf nicht selbst aufgebaut werden. Die in der folgenden Tabelle genannten Umschalteinrichtungen wurden von SMA Solar Technology AG geprüft. Weitere Umschalteinrichtungen sind auf Anfrage bei enwitec electronic GmbH & Co.KG erhältlich

Technische Merkmale			enwitec electronic GmbH & Co.KG:
Einsatzort	1-phasiger PV-Wechselrichter	3-phasiger PV-Wechselrichter	Artikelnummer
Deutschland, Österreich, Schweiz (3-phasiges öffentliches Stromnetz)	x	-	10012945
Deutschland, Österreich, Schweiz (3-phasiges öffentliches Stromnetz)	x	x	10012856
Frankreich, Niederlande, Belgien, Portugal, Spanien (1-phasiges öffentliches Stromnetz)	-	-	10013993_V1.1
Frankreich, Niederlande, Belgien, Portugal, Spanien (3-phasiges öffentliches Stromnetz)	-	-	10013994_V1.1
Italien (1-phasiges öffentliches Stromnetz)	x	-	10013490
Italien (3-phasiges öffentliches Stromnetz)	x	x	10013491
Großbritannien	x	-	10013687
Australien	x	-	-

5.3 Regeln zum elektrischen Anschluss der automatischen Umschalteinrichtung

Anschluss der Umschalteinrichtung	Sunny Island	Sunny Boy Storage
Anschluss der PV-Anlage	Die Umschalteinrichtung ist kein Verteiler für die PV-Anlage. Die notwendigen Schutzorgane für die PV-Anlage müssen Sie zusätzlich installieren.	Die PV-Anlage kann direkt an die Umschalteinrichtung angeschlossen werden.

Anschluss der Umschalteneinrichtung	Sunny Island	Sunny Boy Storage
Anschluss der elektrischen Verbraucher	Die Umschalteneinrichtung ist kein Verteiler für die Verbraucher. Die notwendigen Schutzorgane für die elektrischen Verbraucher müssen Sie zusätzlich installieren. Dabei dürfen Sie geeignete Schutzorgane in der Hausverteilung nutzen. Stellen Sie sicher, dass die Auslösebedingungen der Leitungsschutzschalter in der Hausverteilung zum jeweils installierten Ersatzstromsystem passen (siehe Kapitel 3.3, Seite 10).	
Dimensionierung des Kuppelschalters	Unabhängig von allpoliger und nicht-allpoliger Trennung muss die Strombelastbarkeit des Kuppelschalters den Anforderungen vor Ort entsprechen (siehe Kapitel 3.1, Seite 8). Dabei muss der Kuppelschalter in der Umschalteneinrichtung eine Strombelastbarkeit aufweisen, die mindestens auf den Ansprechbereich der vorgeschalteten Sicherung ausgelegt ist (für die Strombelastbarkeit des Kuppelschalters siehe Dokumentation der Umschalteneinrichtung oder des Kuppelschalters).	Unabhängig von allpoliger und nicht-allpoliger Trennung muss die Strombelastbarkeit des Kuppelschalters den Anforderungen vor Ort entsprechen (siehe Kapitel 3.1, Seite 8). Dabei muss der Kuppelschalter in der Umschalteneinrichtung eine Strombelastbarkeit aufweisen, die mindestens auf den Ansprechbereich der vorgeschalteten Sicherung ausgelegt ist (für die Strombelastbarkeit des Kuppelschalters siehe Dokumentation der Umschalteneinrichtung).

5.4 Für Ersatzstromsysteme mit Sunny Island: Materiallisten für Umschalteneinrichtungen

5.4.1 Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 1-phasigen Ersatzstromsystems mit allpoliger Trennung

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Ausführung des Ersatzstromsystems mit Sunny Island und fasst die im Stromlaufplan der Umschalteneinrichtung vorgeschlagene Bestückung zusammen. Das Material zur Bestückung der Umschalteneinrichtung müssen Sie über Ihren Fachhändler beziehen.

i Auslegung der Komponenten innerhalb der Umschalteneinrichtung

Die angegebenen Werte der Komponenten sind Empfehlungen von SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F1	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und Messkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	1	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω , Schmelzintegral maximal 1 A ² s
F2	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Steuerkabel und Messkabel ⁹⁾	1	40 A/0,03 A, 1-polig + N, Typ A
F3, F4	Leitungsschutzschalter zur Absicherung der Phasenkopplung ¹⁰⁾	2	32 A, C-Charakteristik, 1-polig

⁹⁾ Ausschließlich im TT-Netz notwendig

¹⁰⁾ Phasenkopplung ist optional

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F5	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	1	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω , Schmelzintegral maximal 1 A ² s
F6	Leitungsschutzschalter zur Absicherung des Sunny Island	1	32 A, C-Charakteristik, 1-polig
F7	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	1	40 A/0,03 A, 1-polig + N, Typ A
Q2	Schütz zur Netztrennung	1	400 V, 63 A bei AC-1, AC-7a, 4 no
	Hilfsschalter für Rückmeldung	1	1 nc
Q3	Schütz der Erdungseinrichtung	1	400 V, 40 A bei AC-1, AC-7a, 2 no 2 nc
	Hilfsschalter für Verriegelung von Q1	1	1 no
Q4	Schütz der Erdungseinrichtung	1	400 V, 40 A bei AC-1, AC-7a, 2 no 2 nc
Q6	Phasenkoppelschütz ¹⁰⁾	1	400 V, 63 A bei AC-1, AC-7a, 2 no
X1	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X2	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
X3	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelb-grün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X4	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X5	Durchgangsklemme 3-Leiter	4	1,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter (L)	1	6 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter (N)	1	6 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	2	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
Z1	Sunny Home Manager 2.0	1	-

Bestückungsvorschlag




Abbildung 7: Bestückungsvorschlag für 1-phasige Umschalteneinrichtung mit allpoliger Trennung

5.4.2 Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 3-phasigen Ersatzstromsystems mit allpoliger Trennung

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Ausführung des Ersatzstromsystems mit Sunny Island und fasst die im Stromlaufplan der Umschalteneinrichtung vorgeschlagene Bestückung zusammen. Das Material zur Bestückung der Umschalteneinrichtung müssen Sie über Ihren Fachhändler beziehen.

i Auslegung der Komponenten innerhalb der Umschalteneinrichtung

Die angegebenen Werte der Komponenten sind Empfehlungen von SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F1	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und Messkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	3	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω, Schmelzintegral maximal 1 A²s
F2	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Steuerkabel und Messkabel ¹¹⁾	1	40 A/0,03 A, 1-polig + N, Typ A
F5	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	1	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω, Schmelzintegral maximal 1 A²s

¹¹⁾ Ausschließlich im TT-Netz notwendig

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F6	Leitungsschutzschalter zur Absicherung des Sunny Island	1	32 A, C-Charakteristik, 1-polig
F7	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	1	40 A/0,03 A, 3-polig + N, Typ A
Q2	Schütz zur Netztrennung	1	400 V, 63 A bei AC-1, AC-7a, 4 no
	Hilfsschalter für Rückmeldung	1	1 nc
Q3	Schütz der Erdungseinrichtung	1	400 V, 40 A bei AC-1, AC-7a, 2 no 2 nc
	Hilfsschalter für Verriegelung von Q1	1	1 no
Q4	Schütz der Erdungseinrichtung	1	400 V, 40 A bei AC-1, AC-7a, 2 no 2 nc
X1	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X2	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X3	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
X4	Durchgangsklemme 3-Leiter	5	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X5	Durchgangsklemme 3-Leiter	4	1,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter (L)	1	6 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter (N)	1	6 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	2	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
Z1	Sunny Home Manager 2.0	1	–

Bestückungsvorschlag




Abbildung 8: Bestückungsvorschlag für 3-phasige Umschalteneinrichtung mit allpoliger Trennung

5.4.3 Material für automatische Umschalteneinrichtung eines 1-phasigen Ersatzstromsystems ohne allpolige Trennung

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Ausführung des Ersatzstromsystems mit Sunny Island und fasst die im Stromlaufplan der Umschalteneinrichtung vorgeschlagene Bestückung zusammen. Das Material zur Bestückung der Umschalteneinrichtung müssen Sie über Ihren Fachhändler beziehen.

i Auslegung der Komponenten innerhalb der Umschalteneinrichtung

Die angegebenen Werte der Komponenten sind Empfehlungen von SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F1	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und Messkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	1	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω, Schmelzintegral maximal 1 A²s

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F3, F4	Leitungsschutzschalter zur Absicherung der Phasenkopplung ¹²⁾	2	32 A, C-Charakteristik, 1-polig
F5	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	1	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω , Schmelzintegral maximal 1 A ² s
F6	Leitungsschutzschalter zur Absicherung des Sunny Island	1	32 A, C-Charakteristik, 1-polig
F7	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	1	40 A/0,03 A, 1-polig + N, Typ A
Q2	Schütz zur Netztrennung	1	400 V, 63 A bei AC-1, AC-7a, 4 no
	Hilfsschalter für Rückmeldung	1	1 nc
Q6	Phasenkoppelschütz ¹²⁾	1	400 V, 63 A bei AC-1, AC-7a, 2 no
X1	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X2	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm

¹²⁾ Phasenkopplung ist optional

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
X3	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelbgrün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X4	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X5	Durchgangsklemme 3-Leiter	4	1,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter (L)	1	6 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter (N)	1	6 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	2	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
Z1	Sunny Home Manager 2.0	1	-

5.4.4 Material für automatische Umschaltteinrichtung eines 3-phasigen Ersatzstromsystems ohne allpolige Trennung

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Ausführung des Ersatzstromsystems mit Sunny Island und fasst die im Stromlaufplan der Umschaltteinrichtung vorgeschlagene Bestückung zusammen. Das Material zur Bestückung der Umschaltteinrichtung müssen Sie über Ihren Fachhändler beziehen.

i Auslegung der Komponenten innerhalb der Umschaltteinrichtung

Die angegebenen Werte der Komponenten sind Empfehlungen von SMA Solar Technology AG. Sie müssen die elektrischen Komponenten entsprechend den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien auslegen.

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F1	Schmelzsicherung zur Absicherung der Steuerkabel und Messkabel und zum Schutz der Multifunktionsrelais im Sunny Island	3	1 A, Kaltwiderstand mindestens 0,2 Ω, Schmelzintegral maximal 1 A ² s

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
F6	Leitungsschutzschalter zur Absicherung des Sunny Island	1	32 A, C-Charakteristik, 1-polig
F7	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	1	40 A/0,03 A, 3-polig + N, Typ A
Q2	Schütz zur Netztrennung	1	400 V, 63 A bei AC-1, AC-7a, 4 no
	Hilfsschalter für Rückmeldung	1	1 nc
X1	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelb-grün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X2	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	1	16 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelb-grün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X3	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	10 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, gelb-grün
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	–
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	–
	Endklammer	1	Breite: 10 mm

Position	Material	Stückzahl	Auslegung
X4	Durchgangsklemme 3-Leiter	5	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Durchgangsklemme 3-Leiter	3	2,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, blau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	1	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
X5	Durchgangsklemme 3-Leiter	2	1,5 mm ² , 1-polig, 3 Klemmstellen, grau
	Abschlussplatte für Durchgangsklemme 3-Leiter	2	-
	Gruppenschildträger für Endklammer	1	-
	Endklammer	1	Breite: 10 mm
Z1	Sunny Home Manager 2.0	1	-

5.5 Reihenfolge der Schaltvorgänge in der Umschalteinrichtung

5.5.1 Schaltvorgänge in der Umschalteinrichtung für Sunny Boy Storage

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise der Umschalteinrichtung am Beispiel des 1-phasigen Ersatzstromsystems mit Sunny Boy Storage bei allpoliger Trennung (siehe Kapitel 4.2.1, Seite 31). Bei der Betrachtung der anderen Umschalteinrichtungen sind die folgenden Unterschiede wichtig:

- Bei Ersatzstromsystemen ohne allpolige Trennung entfällt die Erdungseinrichtung.
- Die Phasenkopplung ist optional.

Grundsätzlich steuert der SMA Backup Unit Controller nach den Vorgaben des Sunny Boy Storage alle Schaltvorgänge der Schütze in der Umschalteinrichtung. Der SMA Backup Unit Controller ist in jeder Umschalteinrichtung installiert.

Funktionsweise des Kuppelschalters - Verhalten bei Netzausfall

Der Kuppelschalter trennt das Ersatzstromnetz vom öffentlichen Stromnetz bei einem Netzausfall oder wenn sich das öffentliche Stromnetz außerhalb der Grenzwerte für Spannung und Frequenz befindet. Das Schütz **Q1** ist der Kuppelschalter mit allpoliger Trennung. Wenn eine redundante Netztrennung erforderlich ist, muss zusätzlich ein Schütz **Q2** verbaut werden.

Der Sunny Boy Storage erkennt über den SMA Backup Unit Controller einen Netzausfall, sobald die Netzspannung einen definierten Grenzwert unterschreitet, ab dem der Batterie-Wechselrichter die Schütze nicht mehr schalten kann. Nachdem der Netzausfall erkannt wurde, trennt der Kuppelschalter das Ersatzstromsystem vom öffentlichen Stromnetz und bildet ein Ersatzstromnetz. Der Übergang in den Ersatzstrombetrieb beginnt mit einem langsamen Anstieg der Wechsellspannung im Ersatzstromnetz von 0 V bis zum definierten Grenzwert der Netzspannung (Sanftanlauf). Das Schütz **Q3** verbindet den Neutralleiter mit dem Erdpotenzial des Ersatzstromnetzes. Die Erdungsüberwachung und die Überwachung des Rückmeldekontakts vom Schütz **Q1** beginnen. Mit der Überwachung des Rückmeldekontakts wird das Schließen von **Q1** und **Q2** gesperrt. Im Anschluss wird die Wechsellspannung im Ersatzstromnetz langsam weiter erhöht, bis die Nennspannung erreicht ist (z. B. auf 230 Volt).

Funktionsweise des Kuppelschalters - Verhalten bei Netzwiederkehr

Wenn das öffentliche Stromnetz wieder zur Verfügung steht, erkennt dies der Sunny Boy Storage über den SMA Backup Unit Controller. Der Sunny Boy Storage schaltet das Ersatzstromnetz mit den PV-Wechselrichtern ab. Dann trennt das Schütz **Q3** den Neutralleiter wieder vom Erdpotenzial des Ersatzstromnetzes. Es folgt das Schließen des Kuppelschalters **Q1** (wenn vorhanden auch **Q2**). Nach einer Unterbrechung ist der Sunny Boy Storage dann wieder mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden und die elektrischen Verbraucher werden wieder vom öffentlichen Stromnetz versorgt. Die Zeit bis zum Verbinden des Ersatzstromsystems mit dem öffentlichen Stromnetz ist aufgrund einer Pflicht-Wartezeit unterschiedlich lang. Diese Wartezeit ist entsprechend den landesspezifischen Anforderungen in einem Länderdatensatz des Sunny Boy Storage hinterlegt.

Funktion der Erdungseinrichtung

In einigen Ländern (z. B. in Deutschland) darf bei einem Netzausfall der Neutralleiter des Ersatzstromnetzes nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden bleiben. Deshalb muss der Neutralleiter im Ersatzstrombetrieb mit dem Erdpotenzial des Ersatzstromnetzes verbunden werden. Diese Sternpunktterdung herzustellen ist Aufgabe der Erdungseinrichtung, die aus dem Schütz **Q3** besteht. Das Schütz **Q3** wird vom SMA Backup Unit Controller angesteuert.

Funktionsweise Phasenkopplung

Das Phasenkopplungs-Schütz **Q4** wird durch den SMA Backup Unit Controller angesteuert. Wird bei einem Netzausfall die Phasenkopplung aktiviert, verbindet das Schütz **Q4** die unversorgten Außenleiter mit dem versorgten Außenleiter.

Bei Netzausfall wird erst der Außenleiter, der mit dem Sunny Boy Storage verbunden ist, mit Spannung versorgt. Anschließend schaltet die Phasenkopplung die beiden anderen Außenleiter zusammen. Wenn das öffentliche Stromnetz wieder zur Verfügung steht, trennt die Phasenkopplung die zusammengeschalteten Außenleiter.

5.5.2 Schaltvorgänge in der Umschalteinrichtung für Sunny Island

Unterschiede bei Umschalteinrichtungen für 1-phasige und 3-phasige Ersatzstromsysteme mit Sunny Island

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise der Umschalteinrichtung am Beispiel des 1-phasigen Sunny Island-Ersatzstromsystems mit allpoliger Trennung (siehe Kapitel 4.1.1, Seite 23). Bei der Betrachtung der anderen Umschalteinrichtungen sind die folgenden Unterschiede wichtig:

- Kuppelschalter und Erdungseinrichtung einer 3-phasigen Umschalteinrichtung verhalten sich analog zur 1-phasigen Umschalteinrichtung.
- Bei Ersatzstromsystemen ohne allpolige Trennung entfällt die Erdungseinrichtung.
- Die Phasenkopplung ist optional und eignet sich ausschließlich für Ersatzstromnetze mit 1-phasigen PV-Wechselrichtern und 1-phasigen Verbrauchern.

Funktionsweise des Kuppelschalters mit allpoliger Trennung

Der Kuppelschalter trennt das Ersatzstromnetz vom öffentlichen Stromnetz bei einem Netzausfall oder wenn sich das öffentliche Stromnetz außerhalb der Grenzwerte für Spannung und Frequenz befindet. Das Schütz **Q2** ist der Kuppelschalter mit allpoliger Trennung.

Die Steuerspannung der Schütze **Q2** und **Q3** ist die Spannung eines Außenleiters des öffentlichen Stromnetzes. Dadurch kann der Kuppelschalter ausschließlich bei vorhandener Netzspannung anziehen. Ein Hilfskontakt des Schützes **Q3** verriegelt das Schütz **Q2**. Die Schütze **Q3** und **Q2** werden vom Multifunktionsrelais **Relay1** des Sunny Island gesteuert. Wenn das Multifunktionsrelais **Relay1** im Ruhezustand ist, ziehen die Schütze **Q2** und **Q3** an. Wenn das Schütz **Q3** in den Ruhezustand fällt, fällt das Schütz **Q2** ebenfalls in den Ruhezustand und ist verriegelt.

Bei einem totalen Netzausfall fallen die Schütze **Q2** und **Q3** wegen fehlender Steuerspannung in den Ruhezustand ab und trennen das Ersatzstromnetz allpolig vom öffentlichen Stromnetz. Zusätzlich misst der Sunny Island die Spannung des öffentlichen Stromnetzes. Dazu ist der Sunny Island mit der gleichen Phase verbunden wie die Steuerspannung der Schütze **Q2** und **Q3**. Bei Abweichung von landesspezifischen Grenzwerten für Spannung und Frequenz des öffentlichen Stromnetzes zieht das Multifunktionsrelais **Relay1** an. Die Schütze **Q2** und **Q3** verbleiben im Ruhezustand oder fallen in den Ruhezustand.

Wenn das öffentliche Stromnetz wieder zur Verfügung steht, detektiert dies der Sunny Island. Der Sunny Island synchronisiert das Ersatzstromnetz auf das öffentliche Stromnetz. Nach erfolgreicher Synchronisation fällt das Multifunktionsrelais **Relay1** in den Ruhezustand ab und die Schütze **Q2** und **Q3** ziehen an. Das Ersatzstromnetz ist wieder mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden.

Funktionsweise des Kuppelschalters ohne allpolige Trennung

Der Kuppelschalter trennt das Ersatzstromnetz vom öffentlichen Stromnetz bei einem Netzausfall oder wenn sich das öffentliche Stromnetz außerhalb der Grenzwerte für Spannung und Frequenz befindet. Das Schütz **Q2** ist der Kuppelschalter ohne allpolige Trennung.

Die Steuerspannung des Schützes **Q2** ist die Spannung am Außenleiter **L1** des öffentlichen Stromnetzes. Dadurch kann der Kuppelschalter ausschließlich bei vorhandener Netzspannung anziehen. Das Schütz **Q2** wird vom Multifunktionsrelais **Relay1** des Sunny Island gesteuert. Wenn das Multifunktionsrelais **Relay1** im Ruhezustand ist, zieht das Schütz **Q2** an.

Bei einem totalen Netzausfall fällt das Schütz **Q2** wegen fehlender Steuerspannung in den Ruhezustand ab und trennt das Ersatzstromnetz von den Außenleitern des öffentlichen Stromnetzes. Zusätzlich misst der Sunny Island die Spannung des öffentlichen Stromnetzes. Dazu ist der Sunny Island mit der gleichen Phase verbunden wie die Steuerspannung des Schützes **Q2**. Bei Abweichung von den landesspezifischen Grenzwerten für Spannung und Frequenz des öffentlichen Stromnetzes zieht das Multifunktionsrelais **Relay1** an. Das Schütz **Q2** verbleibt im Ruhezustand oder fällt in den Ruhezustand.

Wenn das öffentliche Stromnetz wieder zur Verfügung steht, detektiert dies der Sunny Island. Der Sunny Island synchronisiert das Ersatzstromnetz auf das öffentliche Stromnetz. Nach erfolgreicher Synchronisation fällt das Multifunktionsrelais **Relay1** in den Ruhezustand und das Schütz **Q2** zieht an. Das Ersatzstromnetz ist wieder mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden.

Funktionsweise der Erdungseinrichtung

Die Schütze **Q3** und **Q4** bilden die Erdungseinrichtung. Die Schütze **Q3** und **Q4** werden von den beiden Multifunktionsrelais des Sunny Island gesteuert. Die Ansteuerung des Schützes **Q3** erfolgt parallel zum Schütz **Q2** des Kuppelschalters. Wenn das Schütz **Q2** abfällt und der Kuppelschalter sich öffnet, verbindet das Schütz **Q3** den Neutralleiter im Ersatzstromnetz mit dem Schutzleiter. Zusätzlich steuert der Sunny Island mit dem Multifunktionsrelais **Relay2** das Schütz **Q4**. Wenn das Multifunktionsrelais **Relay2** anzieht, zieht das Schütz **Q4** an und verbindet ebenfalls den Neutralleiter mit dem Schutzleiter. Diese Anordnung stellt sicher, dass der Neutralleiter des Ersatzstromnetzes im Ersatzstrombetrieb immer mit Erde verbunden ist.

Funktionsweise der Phasenkopplung

Das Schütz **Q6** bildet die Phasenkopplung. Wenn im Sunny Island das Multifunktionsrelais **Relay2** anzieht, zieht das Schütz **Q6** an und verbindet die unversorgten Außenleiter über die Leitungsschutzschalter **F3** und **F4** mit dem versorgten Außenleiter.

Bei Netzausfall wird erst der Außenleiter, der mit dem Sunny Island verbunden ist, mit Spannung versorgt. Anschließend schaltet die Phasenkopplung die beiden anderen Außenleiter zusammen. Wenn das öffentliche Stromnetz wieder zur Verfügung steht, trennt die Phasenkopplung die zusammengeschalteten Außenleiter. Ausschließlich der Außenleiter, der mit dem Sunny Island verbunden ist, wird bei der Aufschaltung auf das öffentliche Stromnetz nicht unterbrochen.

6 Planung der Montageorte

Folgende Produkte innerhalb des SMA Energy System Home mit Ersatzstromfunktion stellen Anforderungen an ihre jeweiligen Installationsorte, die bei der Planung zu berücksichtigen sind:

Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H mit:

- Batterie
- Batteriesicherung
- Automatische Umschalteneinrichtung mit Sunny Home Manager 2.0

Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0 mit:

- Batterie
- Automatische Umschalteneinrichtung mit Sunny Home Manager 2.0

Sunny Tripower 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 Smart Energy mit:

- Batterie

So sollten bereits bei der Planung folgende Punkte betrachtet werden:

- Die Mindestabstände gegenüber Wänden, Gegenständen, SMA Produkten oder anderen technischen Geräten müssen realisierbar sein.
- Die Umgebungsbedingungen an den geplanten Einsatzorten müssen den an den Montageort gestellten Anforderungen der einzelnen Produkte entsprechen.
- Die maximalen Kabelwege und Funkreichweiten der genannten SMA Produkte untereinander und gegenüber anderen Geräten müssen realisierbar sein.
- Kabelquerschnitte und Leitermaterialien der vorgesehenen Kabel müssen den Anforderungen der genannten Produkte entsprechen.
- Der vorgesehene Batterieraum muss den Anforderungen des Batterieherstellers entsprechen.
- Nur beim Einsatz des Sunny Island mit einer Bleibatterie: Zwischen dem DC-Anschluss des Sunny Island und der Batterie muss eine Batteriesicherung installiert sein (für Anforderungen an die Batteriesicherung siehe Betriebsanleitung des Wechselrichters).

Links zu weiterführenden Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com:

Titel und Inhalt der Information	Art der Information
Sunny Home Manager 2.0	Betriebsanleitung
SMA Energy Meter	Installationsanleitung
SMA EV Charger	Betriebsanleitung
SUNNY ISLAND 4.0M / 6.0H / 8.0H	Betriebsanleitung
Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0	Betriebsanleitung
SUNNY TRIPOWER 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 SMART ENERGY	Betriebsanleitung

Die Anforderungen an den Installationsort der automatischen Umschalteneinrichtung ergeben sich aus den Herstellerdokumentationen des Schaltschranks und der darin untergebrachten Komponenten.

Die Anforderungen an den Montageort der eingesetzten PV-Wechselrichter sind in den Anleitungen der PV-Wechselrichter aufgeführt.

7 Erläuterung verwendeter Begriffe

Begriff	Erläuterung
Eigenverbrauch	Produzierte PV-Leistung wird am Ort ihrer Erzeugung verbraucht. Der Eigenverbrauch setzt sich aus Direktverbrauch und Batterieladung zusammen.
Elektrische Zwischenspeicherung	Laden und Entladen einer Batterie als Maßnahme des Energiemanagements Die elektrische Zwischenspeicherung ermöglicht den Verbrauch von PV-Energie unabhängig vom Erzeugungszeitpunkt, z. B. abends oder bei schlechtem Wetter. Damit können auch zeitlich festgelegte Stromverbraucher mit PV-Energie betrieben werden.
Ersatzstromnetz	Teil eines Hausnetzes, der bei einem Netzausfall vom Ersatzstromsystem versorgt wird
Ersatzstromsystem	Ein Ersatzstromsystem versorgt während eines Netzausfalls Verbraucher mit Energie und eine vom öffentlichen Stromnetz getrennte PV-Anlage mit Spannung.
Netzparallelbetrieb	Der Netzparallelbetrieb ist eine von mehreren Betriebsarten einer PV-Anlage. Im Netzparallelbetrieb speist die PV-Anlage die erzeugte PV-Energie in das öffentliche Stromnetz ein. Im Netzparallelbetrieb sorgt der Batterie-Wechselrichter für die Optimierung von Eigenverbrauch oder Eigenversorgung.
PV-Anlage	Anlage, in der durch PV-Module ein Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie umgewandelt wird. Die PV-Anlage besteht aus den PV-Modulen und mindestens einem PV-Wechselrichter.
Überbrückungszeit	Zeit vom Netzausfall bis zur Wiederkehr des öffentlichen Stromnetzes, die das Ersatzstromsystem überbrückt.
Umschalteneinrichtung (Automatische Umschalteneinrichtung mit Ersatzstromfunktion)	trennt bei Netzausfall das Ersatzstromnetz vom öffentlichen Stromnetz
Umschaltzeit	Zeit, in der das Ersatzstromsystem bei Netzausfall die Versorgung der elektrischen Verbraucher wiederherstellt
Zyklusfestigkeit	Merkmal für die Lebensdauer einer Batterie Die Zyklusfestigkeit gibt an, wie oft eine Batterie entladen und geladen werden kann, bevor die verfügbare Batteriekapazität einen bestimmten Wert unterschreitet (siehe Angaben des Batterieherstellers).

ENERGY
THAT
CHANGES



www.SMA-Solar.com

